

## Gemeinde AESCHI / Trinkwasserqualität

Gemäss den Untersuchungsberichten des Wasserlabors der Stadt Thun für das **Jahr 2018** hat das Trinkwasser der öffentlichen Versorgung WVG Aeschi und Spiez jederzeit den gesetzlichen Anforderungen entsprochen.

Die **bakteriologische und chemische Qualität** ist **hervorragend**.

### **Wasserhärte und Nitratgehalt**

Im Versorgungsgebiet der WVG Aeschi - Spiez

- Quellwasser: ca. 15 °f Härtebereich „weich“
- Grundwasser (Ausnahme): ca. 24 °f Härtebereich „mittelhart“

<u>Gebiet</u>	<u>Wasserhärte</u>	<u>Nitratgehalt</u>
• Aeschi/Emdthal:	12 – 16 °f	2 - 5 mg/l
• Mülenen:	14 – 22 °f	2 - 4 mg/l
• Aeschiried:	16 – 28 °f	2 - 4 mg/l

Als Qualitätssicherungsmassnahme wird das Quellwasser mit UV behandelt.  
Das Grundwasser wird nicht behandelt.

### **Informations- und Auskunftsstelle zur Wasserversorgung und Wasserqualität**

- Wasserversorgungsgenossenschaft der Gemeinden Aeschi und Spiez, Betriebsleitung  
3700 Spiez; Telefon 033 / 654 44 64 oder Homepage **www.wvg-aeschi-spiez.ch**

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Besitzer von Privatversorgungen allfällige WasserbezügerInnen gemäss Art. 275d der Lebensmittelverordnung ebenfalls jährlich mindestens einmal über die Qualität des Trinkwassers informieren müssen.

### **GEMEINDESCHREIBEREI AESCHI WASSERVERSORGUNGSGENOSSENSCHAFT AESCHI-SPIEZ**

---

**Information im 1. Quartal 2019 durch die Einwohnergemeinde zu publizieren:**

- a) Gemeindeinfo**
- b) Anschlagbrett Gemeindehaus / Homepage**